

Rzekuń, dn. 17.04.2019 r.

FPZ.271.1.33.2018

Do Wykonawców

Odpowiadając na pytania do zapytania ofertowego nr FPZ.271.1.33.2019 na „Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzekuń” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Jakiej długości są poszczególne odcinki przeznaczone do inspekcji tv w podziale na średnice?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń na bieżąco, w trakcie trwania budów sieci jak również monitoringu istniejących odcinków, na których jest podejrzenie nieprawidłowego wykonania sieci lub jej uszkodzenia.

2. W jakim stanie jest kanalizacja sanitarne? Czy są podejrzenia o zatory, zapadnięcia lub inne problemy?


Odpowiedź: Celem monitoringu w ramach niniejszego zapytania jest ocena stanu technicznego monitorowanych odcinków pod kątem prawidłowego wykonania w tym zapadnięć, przeciw spadków jak również uszkodzeń.

3. Czy w przypadku potrzeby czyszczenia kanalizacji? Jaki jest stopień zabrudzenia kanalizacji w podziale na średnice rur?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na temat stopnia zabrudzenia kanałów.

4. W przypadku małych średnic jak 100, czy bierzecie Państwo pod uwagę monitoring tylko za pomocą kamery „wpychanki” bez badania poziomów?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje monitoringu kanałów o średnicy 100 mm.


Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Tomasz Tyminiński
Kierownik Kierownictwa Rozwoju, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa